



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304714571

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

直流接触器

NCZ2-50P; Uimp: 2.5kV; Ui: 1000V; Ith: 50A; Ue: DC450V; Ie: 50A; 使用
类别: DC-1; Us: DC12V、DC24V、DC48V; 极数: 1P; 型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年10月29日 有效期至: 2029年10月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304714571

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解釋：

N CZ 2 - □ □ / □ / □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- (1)企业代号
(2)直流接触器
(3)设计序号
(4)额定电流： 50: 50A
(5)触点回路极性： P: 有极性
(6)触点形式： D: 主触头常开(螺钉型)
(7)线圈额定电压： DC12V; DC24V; DC48V
(8)线圈引出线长度： 用 L 加数值代替 如: L39 代表 39cm.....
(9) 控制电路和辅助电路引出线类型: 缺省: 不带接线端子, M: 接线端子
(10)安装方式: 缺省: 平置安装

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司