



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665990

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

温州正泰电器科技有限公司  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

**产品名称和系列、型号、规格**

剩余电流保护断路器

NM2LC-400Z; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V; In: 400A(200A、225A、250A、315A、350A、400A 分级可调); 过电流脱扣器型式: 电子式; 选择性类别: B 类; 自动重合闸时间: 20s~60s;

剩余电流脱扣器的类型: 电子式;  $I_{\Delta n}$ : 1000mA(非延时型):

30mA/50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA/800mA/1000mA 可调, 延时型:

50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA/800mA/1000mA 可调)/AC 型; Ics: 25kA; Icu: 25kA;

Icw: 5kA/1s;  $I_{\Delta m}$ : 6.25kA; 极数: 3P+N(三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于

隔离用); 30mA 档不具备重合闸功能

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 29 日 有效期至: 2029 年 07 月 28 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

