



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305667051

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰机电电气有限公司  
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

**产品名称和系列、型号、规格**

双电源自动转换开关

NH41-20、25、40、63; Uimp:8kV(主体); Uimp:2.5kV(控制器); Ui:690V; Ith:63A;  
Ue:AC400V; Ie:20A, 25A, 40A, 63A; 使用类别:AC-33B; Icw:8kA/30ms, Icm(峰  
值):13.6kA; 电器级别:PC 级; 转换方式:ATSE; 极数;3P、4P; 型号解释见附件

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月30日 有效期至: 2029年07月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司








# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305667051

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

N H 41 - □ / □ □ SZ



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司