



产品认证证书

证书编号: CQC17012164416

发证日期: 2022 年 06 月 08 日

有效期至: 长期有效

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

产品名称和系列、规格、型号 电能表外置断路器
NBP-100NZS,NBP-100HZS,NBP-100NZS/L,NBP-100HZS/L,NBP-100NZT,NBP-100HZT,NBP-100NZW,NBP-100HZW,NBP-100NGVS,NBP-100HGVS,NBP-100KGVS; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求 CQC1121-2016;GB/T 10963.1-2020

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462187-2016 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2017 年 03 月 13 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC17012164416

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NBP-100NZS,NBP-100HZS,NBP-100NZS/L,NBP-100HZS/L,NBP-100NZZ,NBP-100HZZ,NBP-100NZW,NBP-100HZZW,NBP-100NGVS,NBP-100HGVS,NBP-100KGVS

Uimp: 6kV;

Ui: 690V;

Ue: AC230V(1P+N,2P), AC400V(3P+N,4P);

In: 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A;

Icn: 见表 1;

Icn1: 6kA;

Ics: 见表 1;

瞬时脱扣类型: B 型,C 型,D 型;

极数: 1P+N(带一个保护极,N 极可开闭), 2P, 3P+N(带三个保护极, N 极可闭),4P;

控制方式: 远程全自动控制方式;

控制电平电压: AC220V;

表 1

型号	电流规格 (A)	脱扣特性	Ics (kA)	Icn (kA)
NBP-100NZS,NBP-100NZS/L, NBP-100NZZ,NBP-100NZW, NBP-100NGVS,NBP-100KGVS	6-100	B,C	6	6
NBP-100NZS,NBP-100NZS/L, NBP-100NZZ,NBP-100NZW, NBP-100NGVS,NBP-100KGVS	6-63	D	6	6
NBP-100HZS,NBP-100HZS/L, NBP-100HZZ,NBP-100HZZW, NBP-100HGVS	6-80	B,C	7.5	10
NBP-100HZS,NBP-100HZS/L, NBP-100HZZ,NBP-100HZZW, NBP-100HGVS	6-63	D	7.5	10



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC17012164416

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

N B P-100 N/H/K ZS /L

省略表示驱动极位置在右侧, /L 表示驱动极位置在左侧

ZS 表示具有自动合闸及脱扣功能: (1P+N、2P、3P+N、4P)

ZT 表示具有自动合闸: (1P+N、2P)

ZW 表示具有自动合分闸、无线控制功能: (1P+N、2P、3P+N、4P)

GVS 表示具有过、欠、失压保护功能, 且具有自动合分闸功能: (1P+N、2P、3P+N、4P)

N 代表 6000A, H 代表 10000A, K 代表山东电网定制

100: 表示壳架等级 100A

电力专用

电能表外置断路器 (也可作小型断路器)

企业特征代号



中国质量认证中心