

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980302000429

浙江正泰电器股份有限公司(生产者)确知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 隔离开关
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.3-2017
生产企业名称: 浙江正泰机电电气有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2024-01-05
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000429

产品系列、型号、规格:

NH40-100、NH40-80、NH40-63、NH40-40、NNH40-32、NH40-25、NH40-20、NH40-16; Ue: AC415V/690V; Ie: 100A、80A、63A、40A、32A、25A、20A、16A; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ith: 100A; Icw: 2kA/1s; Icm (峰值): 2.84kA; 使用类别: AC-21B; 极数: 3P、4P

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:

cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间: 2024-01-05

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000429

产品系列、型号、规格(附件):

3.3 型号的解析:

N H 40 - □ / □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- (1) 企业代号
- (2) 隔离开关
- (3) 设计序号
- (4) 额定工作电流(A): 100, 80, 63, 40, 32, 25, 20, 16
- (5) 极数: 3~3P, 4~4P
- (6) 无C表示正面中间操作, 有C表示正侧方操作
- (7) 无S表示单投开关, 有S表示双投开关
- (8) 无W表示手柄在柜内操作, 有W表示手柄在柜外操作
- (9) 无: 单投开关为螺栓式接线方式, 带端子防护罩;
有H表示单投开关为拉扣式接线方式, 双投开关为螺栓式接线方式, 带端子防护罩;
有K表示单投开关拉扣式接线方式, 有端子防护功能;

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2024-01-05
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:

