



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-807207

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: NXMSPD-63H、NXMSPD-63R、
NXMSPD-100H、NXMSPD-100R、
NXMSPD-125H、NXMSPD-125R、

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



安全型式试验报告

<p>产品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型 号: NXMSPD-63H、 NXMSPD-63R、NXMSPD-100H、 NXMSPD-100R、NXMSPD-125H、 NXMSPD-125R</p> <p>商 标: CHINT</p> <p>样品数量: 6 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2021-07-30</p> <p>完成日期: 2021-08-17</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 温州正泰电器科技有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号</p>
<p>试验依据标准: GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》</p>	
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页一</p>	
<p>主检: 方祥 日期: 2021-08-20</p> <p>审核: 倪吉福 日期: 2021-08-20</p> <p>签发: 日期: 2021-08-20</p>	<p>(检测机构名称、盖章) 2021 年 08 月 20 日</p>
<p>备注</p>	<p>见附页二</p>

附页一：

型号：NXMSPD-63H、NXMSPD-63R、NXMSPD-100H、NXMSPD-100R、NXMSPD-125H、NXMSPD-125R；

额定冲击耐受电压(U_{imp}):8kV；

额定绝缘电压(U_i):800V；

额定工作电压(U_e): AC380V/AC400V/AC415V；

额定电流(I_n):

32A、40A、50A、63A (NXMSPD-63H、NXMSPD-63R) ；

32A、40A、50A、63A、80A、100A (NXMSPD-100H、NXMSPD-100R) ；

32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A (NXMSPD-125H、NXMSPD-125R) ；

过电流脱扣器类型：电子式；

额定运行短路分断能力(I_{cs}): 36kA (H型)、50kA (R型) ；

额定极限短路分断能力(I_{cu}): 50kA (H型)、70kA (R型) ；

选择性类别:A；

极数: 3P；

适用频率：50Hz/60Hz；

适用于隔离；

配用的辅助触头（CQC证书编号：CQC2016010304835035）：

型号：AX-M2,AL-M2；

1NO1NC, 2NO2NC；

I_{th}: 3A；

AC-15: U_e/I_e: AC380V/AC400V/AC415V/0.26A；

DC-13: U_e/I_e: DC110V/0.14A, DC220V/DC250V/0.14A；

符合附录N的电子附件：

欠电压脱扣器，型号：UVT-M2: U_s: AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V, 50Hz /60Hz；

电动操作机构，型号：MD-M2: U_s: AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V, 50Hz /60Hz、DC110V、DC220V/DC250V。

试验项目汇总表

[illegible]