



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304626597

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

NXC-40, NXCF-40, NXC-40/N, NXCF-40/N, NXC-50, NXCF-50, NXC-50/N, NXCF-50/N, NXC-65, NXCF-65, NXC-65/N, NXCF-65/N ; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月07日 有效期至：2029年05月06日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304626597

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NXC-40,NXCF-40,NXC-40/N,NXCF-40/N,NXC-50,NXCF-50,NXC-50/N,NXCF-50/N,NXC-65,NXCF-65,NXC-65/N,NXCF-65/N

Ui:690V;

Uimp:8kV;

Ith: NXC-40,NXCF-40,NXC-40/N,NXCF-40/N:60A;

Ith: NXC-50,NXCF-50,NXC-50/N,NXCF-50/N:80A;

Ith: NXC-65,NXCF-65,NXC-65/N,NXCF-65/N:80A;

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

NXC-40,NXCF-40,NXC-40/N,NXCF-40/N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/60A, AC380V/400V/60A, AC660V/690V/60A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/40A, AC380V/400V/40A, AC660V/690V/34A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/40A, AC380V/400V/40A, AC660V/690V/34A;

NXC-50,NXCF-50,NXC-50/N,NXCF-50/N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/80A, AC380V/400V/80A, AC660V/690V/80A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/50A, AC380V/400V/50A, AC660V/690V/39A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/50A, AC380V/400V/50A, AC660V/690V/39A;

NXC-65,NXCF-65,NXC-65/N,NXCF-65/N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/80A, AC380V/400V/80A, AC660V/690V/80A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/65A, AC380V/400V/65A, AC660V/690V/42A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/65A, AC380V/400V/65A, AC660V/690V/42A;

Us: AC24V,AC36V,AC42V,AC48V,AC110V,AC120V,AC127V,AC200V,AC208V,AC220V,AC230V,AC240V,AC277V,AC380V,AC400V,AC415V,AC440V,AC460V,AC480V,

AC500V,AC525V,AC600V,AC660V,50Hz,50/60Hz,60Hz;

极数: 3P;

外壳防护等级: IP10;

配用的辅助触头: (本体)

1NO1NC;

Ith:10A;

AC-15: Ue/Ie: AC220V/230V/2.7A,AC380V/400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.3A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304626597

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号的解释：

$\frac{N}{(1)}$ $\frac{X}{(2)}$ $\frac{C}{(3)}$ $\frac{\square}{(4)}$ - $\frac{\square}{(5)}$ / $\frac{\square}{(6)}$

(1) 企业特征代号

(2) 设计序号

(3) 交流接触器

(4) 专供代号：常规产品默认无；“F”表示盘厂

(5) 基本规格代号，用 380V/400V 时 AC-3 额定工作电流值表示

(6) N 表示可逆型接触器；非可逆时省略不写

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司