



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304635727

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰接触器有限公司
浙江省乐清市柳市镇蟾东工业区车站路1028号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

CJX1-9、CJX1-12、CJX1-9/Z、CJX1-12/Z、CJX1-9/N、
CJX1-12/N;Ui:660V;Uimp:6kV;Ith:20A;Ue/Ie:AC220V/9A、AC380V/9A、AC660V/7.2A;(CJX1-9、
CJX1-9/Z、CJX1-9/N);Ue/Ie:AC220V/12A、AC380V/12A、AC660V/9.5A;(CJX1-12、CJX1-12/Z、
CJX1-12/N);使用类别:CJX1-9、CJX1-12、CJX1-9/Z、CJX1-12/Z:AC-3,CJX1-9/N、
CJX1-12/N:AC-4;Us:AC24V、36V、48V、110V、127V、220V、380V 50Hz;(CJX1-9、CJX1-12、CJX1-9/N、
CJX1-12/N);Us:DC 24V、48V、110V、220V;(CJX1-9/Z、CJX1-12/Z);极数:3P;配用的辅助触头(本
体):AC-15:AC380V/0.95A;DC-13:220V/0.15A;Ith:10A;2NO2NC;

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年05月30日 有效期至:2029年05月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

