

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2023980307001400



浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址：浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2023-12-06
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980307001400

产品系列、型号、规格:

NXMN-63C、E、S、F、H;NXMNP-63C、E、S、F、H;NXMNF-63C、E、S、F、H;NXMNH-63C、E、S、F、H;NXMN-100C、E、S、F、H;NXMNP-100C、E、S、F、H;NXMNF-100C、E、S、F、H;NXMNH-100C、E、S、F、H;NXMN-125C、E、S、F、H;NXMNP-125C、E、S、F、H;NXMNF-125C、E、S、F、H;NXMNH-125C、E、S、F、H;参数及型号解释见附件

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-12-06
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980307001400

产品系列、型号、规格(附件):

NXMN-63C, E, S, F, H; NXMNP-63C, E, S, F, H;
NXMF-63C, E, S, F, H; NXMNH-63C, E, S, F, H;
NXMN-100C, E, S, F, H; NXMNP-100C, E, S, F, H;
NXMF-100C, E, S, F, H; NXMNH-100C, E, S, F, H;
NXMN-125C, E, S, F, H; NXMNP-125C, E, S, F, H;
NXMF-125C, E, S, F, H; NXMNH-125C, E, S, F, H;
Uimp:8kV;Ui:800V
Ue: AC200V, AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, AC660V/AC690V; 过电流
脱扣器类型:热磁式、电磁式;
In:10A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A(NXMN□-63);
In:10A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A,65A,70A,75A,80A,85A,90A,100A(NXMN□-100);
In:10A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A,65A,70A,75A,80A,85A,90A,100A,110A,115A,120A,125A(NXMN□-125);
额定短路分断能力:
C 型:(AC200V,AC380V/AC400V/AC415V) Ics=10kA,Icu=15kA;
E 型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V);
Ics=18kA/15kA,Icu=18kA/15kA;
S 型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V);
Ics=18kA/15kA/3kA,Icu=36kA/25kA/5kA;
F 型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V);
Ics=50kA/36kA/4kA,Icu=50kA/36kA/6kA;
H 型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V);
Ics=50kA/36kA/4kA,Icu=75kA/50kA/6kA;
适用频率:50Hz/60Hz;选择性类别:A 类;
脱扣曲线: S、10A、10、20;
极数:1P+N(1 个保护极, N 极不可开闭, 仅 C、E、S 型)、2P(仅 C、E、S 型)、3P、3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭)、4P;
具有隔离功能(1P+N、3P+N 除外);

配用的辅助触头:(CQC22107346397)
1NO+1NC; 2NO+2NC
Ui:500V;Ith:5A
AC-15, Ue/Ie:AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;
DC-13, Ue/Ie:DC110V,DC220V/DC250V/0.14A;
符合附录 N 的电子附件:
欠压脱扣器
AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;
电动操作机构
AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;
预付费分励脱扣器
AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,DC24V,DC110V,DC220V/DC250V。

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-12-06
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980307001400

产品系列、型号、规格(附件):

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

- MAXMN 已 - 已 - 已
- (1) (2) (3) (4)
- (1) — 产品代号
- (2) — 行业特征代号 (常规无此代号 P、H、F)
- (3) — 125 壳架等级电流, 63、100 电流段
- (4) — 短路分断能力级别代号 (见备注)

备注: 短路分断能力级别代号: 普通型(代号 C), 经济型(代号 E), 标准型(代号 S), 适用型(代号 F) 较高型(代号 H)。

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-12-06
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

