



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639869

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

切换电容器接触器

NXCC-32**、NXCC-43**(**=辅助触头种类和数量)； Ui：690V； Uimp：6kV； Ue：AC220V/230V，AC380V/400V，AC660V/690V； NXCC-32**：Ith：32A； AC-6b： Ue/Ie：AC220V/230V/30.4A，AC380V/400V/30.4A，AC660V/690V/30.4A； Qe：AC220V/230V/11.5kvar， AC380V/400V/20kvar，AC660V/690V/34.7kvar； NXCC-43**：Ith：43A； AC-6b： Ue/Ie：AC220V/230V/39.4A，AC380V/400V/39.4A， AC660V/690V/39.4A； Qe：AC220V/230V/15kvar，AC380V/400V/25.9kvar，AC660V/690V/45kvar； Us：AC24V，AC36V，AC42V，AC48V，AC110V，AC120V，AC127V，AC208V，AC220V，AC230V，AC240V，AC277V，AC380V，AC400V，AC415V，AC440V，AC460V，AC480V，AC525V，AC600V，AC660V/50Hz、50/60Hz、60Hz； 极数：3P； 外壳防护等级：IP20(仅适用于正前侧) 配有辅助触头：(本体)2NO1NC，1NO2NC； Ui：690V， Uimp：6kV， Ith：10A； AC-15：Ue/Ie：AC220V/230V/2.7A， AC380V/400V/1.5A； DC-13：Ue/Ie：DC220V/0.3A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月07日 有效期至：2029年06月06日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

