



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302667321

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

NHD50-1000/3□□□□□、NHS50-1000/3□□□□□；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月30日 有效期至：2029年07月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302667321

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NHD50-1000/3□□□□□、NHS50-1000/3□□□□□;

Uimp:12kV; Ui:1000V; Ith:1000A; Ue:AC400V/690V;

400V; Ie:1000A; 690V; Ie:800A;

Icw:25kA; Icm(峰值):30kA(NHD50-1000/312~314, NHS50-1000/312~314);

使用类别:

AC-21B(NHD50-1000/312~314, NHS50-1000/312~314),

AC-20B(NHD50-1000/311, NHS50-1000/311);

3P;

型号解释:



本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司