



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305664558

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

NZ1HP-63H, NZ1PP-63H, NZ1NEP-63H, NZ1P-63H; Uimp(kV):8kV; Ui:800V; 控制器:
Uimp(kV):4kV; Ui:400V; Ue: AC400V/AC415V; Ie: 16A、32A、40A、50A、63A; 使用类别:
AC-33B; Iq:100kA; Icm(峰值):15kA; Icw:10kA(30ms); 转换方式: ATSE; 电器级别: PC级; IP
防护等级: IP30(接线端除外); 极数:3P,4P; 型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月26日 有效期至: 2029年07月25日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305664558

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

N Z 1 □ - □ □ / □ □



控制器代号

B 型：标准型、D 型：智能型

极数：3、4

派生代号：H 高性能型

壳架电流

功能序号

HP：建筑领域用 PC 级

PP：电力领域用 PC 级

NEP：新能源领域用 PC 级

P：综合市场领域用 PC 级

设计序号

产品代号

企业代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司