



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665877

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

温州正泰电器科技有限公司  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

**产品名称和系列、型号、规格**

塑料外壳式断路器  
NXMSPD-250H、NXMSPD-250R;详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月29日 有效期至：2029年07月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665877

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号: NXMSPD-250H、NXMSPD-250R;  
额定冲击耐受电压(U<sub>imp</sub>):8kV;  
额定绝缘电压(U<sub>i</sub>):800V;  
额定工作电压(U<sub>e</sub>): AC380V/AC400V/AC415V;  
额定电流(I<sub>n</sub>): 160A、180A、200A、225A、250A;  
过电流脱扣器类型: 电子式;  
额定运行短路分断能力(I<sub>cs</sub>): 36kA (H 型)、50kA (R 型);  
额定极限短路分断能力(I<sub>cu</sub>): 50kA (H 型)、70kA (R 型);  
选择性类别:A;  
极数: 3P;  
适用频率: 50Hz/60Hz;  
适用于隔离;  
配用的辅助触头 (CQC 证书编号: CQC2016010304835035):  
型号: AX-M3,AL-M3;  
1NO1NC, 2NO2NC;  
I<sub>th</sub>: 3A;  
AC-15: U<sub>e</sub>/I<sub>e</sub>: AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;  
DC-13: U<sub>e</sub>/I<sub>e</sub>: DC110V/0.14A, DC220V/DC250V/0.14A;  
符合附录 N 的电子附件:  
欠电压脱扣器, 型号: UVT-M3, U<sub>s</sub>: AC220V/AC230V/AC240V、  
AC380V/AC400V/AC415V,50Hz/60Hz;  
电动操作机构, 型号: MD-M3, U<sub>s</sub>: AC220V/AC230V/AC240V、  
AC380V/AC400V/AC415V,50Hz/60Hz、DC110V、DC220V/DC250V。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司