



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302666904

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、型号、规格

刀开关

HD□-1500/□□□□□、HS□-1500/□□□□□；Ui：1000V；Uimp：12kV；Ith：1500A；Ue：AC690V；
Ie：1500A；Icw：30kA/1s；Icm（峰值）：63kA；使用类别：AC-21B(HD12-1500、HD13-1500、
HD14-1500、HS12-1500、HS13-1500)、AC-20B(HD11-1500、HS11-1500)；极数：3P、4P；型号
解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月30日 有效期至：2029年07月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302666904

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

H□ □ 1500 / □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- 1) 类组代号：“HD”表示单投刀开关，“HS”表示双投刀开关
- 2) 设计代号：“11”：中央手柄式、“12”：侧方正面杠杆操作机构式、“13”：中央杠杆操作机构式、“14”：侧面手柄式
- 3) 额定工作电流（A）
- 4) 极数：3-3P、4-4P
- 5) “0”表示不带灭弧罩、“1”表示有灭弧罩；对于中央手柄式：“8”表示板前接线式、“9”表示板后接线式、无则表示仅一种接线方式，即板前接线
- 6) 对于设计代号“13”：有“BX”表示旋转式操作型，无“BX”表示中央杠杆式操作型
- 7) 对于设计代号“11”：B表示保护型，带保护盖，无表示不带保护盖
- 8) 对于“HD11”：F表示防误操作型，带锁扣机构(仅针对板前接线)，无字母表示普通型，其它型号：无

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司