



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0095

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号：A2023CCC0206-4176000
(任务编号)

产品名称：明装式配电箱(箱体)

型号规格：NX30-54、NX30-60、NX30-72、NX30-80 IP40

检测机构：威凯检测技术有限公司



安全型式试验报告

<p>申请编号：A2023CCC0206-4176000 (任务编号) 样品名称：明装式配电箱(箱体) 型号规格：NX30-54 IP40 商 标：/ 样品数量：3 只 样品生产序号：无 收样日期：2023.05.25 样品来源：送样 抽样通知书编号：无</p>		<p>委 托 人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生 产 者：浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生 产 企 业：浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p>	
<p>试验依据标准： GB/T 17466.1-2008 《家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求》 GB/T 17466.24-2017 《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 24 部分：住宅保护装置和其它电源功耗电器的外壳的特殊要求》</p>			
<p>试验结论：合格</p>			
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 1、本报告覆盖样品为明装式配电箱(箱体)NX30-60、NX30-72、NX30-80 IP40。 2、覆盖样品各送样 3 只。</p>			
<p>主检：郑灌廷 签名：郑灌廷 日期：2023.06.15</p>		<p>威凯检测技术有限公司 (盖章) 2023 年 06 月 15 日</p>	
<p>审核：黄冠铭 签名：黄冠铭 日期：2023.06.15</p>			
<p>签发：刘 波 签名：刘波 日期：2023.06.15</p>			
<p>备注</p>	<p>本报告是证书编号为 2019010206166910 明装式配电箱(箱体)产品的变更确认报告，需与原报告 00501-CG2019-1494-S 配合使用方有效。</p>		

样 品 描 述 及 说 明

- 1、主检样品为明装式配电箱(箱体)NX30-54 IP40。
- 2、覆盖样品为明装式配电箱(箱体)NX30-60、NX30-72、NX30-80 IP40。
- 3、主检样品与覆盖样品之间的差异：型号不同，位数不同，尺寸大小不同，最大功耗容量不同。
- 4、本次送检样品与已获认证样品之间的差异：型号不同，位数不同，尺寸大小不同，最大功耗容量不同，活动面盖材质不同。
- 5、对主检样品 NX30-54 IP40 进行了第 8 章标志、第 12 章结构和第 101 条验证最大功耗容量项目的检验，对其活动面盖进行了第 16 章耐热、第 18 章绝缘材料的耐非正常热、耐燃项目的检验，对所有覆盖样品进行了第 8 章标志项目的检验，对覆盖样品 NX30-72 IP40 增加了第 101 条验证最大功耗容量项目的检验，以上所检项目合格。
- 6、本报告零件清单适用于编号为 2019010206166910 证书的所有产品
- 7、本次新增型号为 NX30-54、NX30-60、NX30-72、NX30-80 IP40，变更后在证书上型号为 NX30-4、NX30-6、NX30-8、NX30-10、NX30-12、NX30-15、 NX30-18、NX30-20（单排）、NX30-20（双排）、NX30-24（单排）、NX30-24（双排）、NX30-30、NX30-36、NX30-45、NX30-54、NX30-60、NX30-72、NX30-80 IP40。