



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号： V2023CQC107502-1077483

(任务编号)

产品名称： 微动开关

型 号： YBLXW-5/11□

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



<p>样品名称: 微动开关 型 号: YBLXW-5/11□ 商 标: CHINT/正泰 样品数量: 6 台 样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2023-05-24 完成日期: 2023-06-13</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>															
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格</p>																
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: YBLXW-5/11□ Ui:415V; Uimp:2.5kV; Ith:3A; AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.79A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.14A; 外壳防护等级:IP52</p>																
<p>主检:  日期: 2023.06.16</p>	<div></div>															
<p>审核:  日期: 2023.06.16</p>																
<p>签发:  日期: 2023.06.16</p>																
<p>备注:</p> <table><tr><td>变更项目</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>变更内容</td><td>见附页</td><td>见附页</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">CQC2002010305009843</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">00901-A2018CCC0305-3043404</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr></table>		变更项目	变更前	变更后	变更内容	见附页	见附页	原证书编号	CQC2002010305009843		原测试报告编号	00901-A2018CCC0305-3043404		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
变更内容	见附页	见附页														
原证书编号	CQC2002010305009843															
原测试报告编号	00901-A2018CCC0305-3043404															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															

检验项目汇总表

[illegible]