



180008221885



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1145

# 型式试验报告

☐新申请    ☒变更    ☐其他：

申请编号： 21AAX0203Y14-60300-A01

（任务编号）

产品名称： 万能转换开关

型      号： LW6

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司

# 试 验 报 告

产品名称: 万能转换开关  
型 号: LW6

商 标: CHINT/正泰  
样品数量: 3 台  
样品来源: 企业送样

收样日期: 2021-04-12  
完成日期: 2021-04-29

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司  
委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产者: 浙江正泰电器股份有限公司  
生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司  
生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号


试验依据标准: GB/T 14048.5-2017 《低压开关设备和控制设备 第 5-1 部分: 控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器》


试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

LW6  
Ui:550V;  
Uimp:6kV;  
Ith:5A;  
AC-15:Ue/Ie:380V/2.6A;  
DC-13:Ue/Ie:220V/0.27A;

主检: 赵廷炜 签名:  日期: 2021.05.20

审核: 殷吉福 签名:  日期: 2021.05.20

签发: 魏庆媛 签名:  日期: 2021.05.20

(检测机构名称、盖章)  
2021 年 05 月 20 日

备注:

变更项目	变更前	变更后
变更内容	见附页	见附页
原自我声明编号	2020970305001336	
原测试报告编号	00901- A2018CCC0305-2943003	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

