



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305639485

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

按钮

NPH1; Uimp:6kV; Ui:690V; Ith:10A; AC-15:Ue/ Ie:AC415V/1.9A, AC240V/3A, AC120V/6A; DC-13:Ue/ Ie:DC250V/0.27A, DC125V/0.55A; 外壳防护等级:IP65; 安装孔径:Φ22mm; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年06月06日 有效期至:2029年06月05日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305639485

证书附页：第 1 页 共 2 页

型号解释：




表 1

型号	电器元件配置				
	操动器	数量	功能	触头状态	颜色符号
NPH1-CMN0	常开接触模块				
NPH1-CMNC	常闭接触模块				
NPH1-10J	一孔空盒 黄色上盖				
NPH1-10	一孔空盒 浅灰色上盖				
NPH1-1001 NPH1-1001J	平钮式	1	平头瞬动按钮	1常开	绿
NPH1-1002 NPH1-1002J	平钮式	1	平头瞬动符号按钮	1常开	绿
NPH1-1003 NPH1-1003J	平钮式	1	平头瞬动按钮	1常闭	红
NPH1-1004 NPH1-1004J	平钮式	1	平头瞬动符号按钮	1常闭	红 ○
NPH1-1005 NPH1-1005J	蘑菇头式	1	Φ40蘑菇头瞬动按钮	1常开	绿
NPH1-1006 NPH1-1006J	蘑菇头式	1	Φ40蘑菇头瞬动按钮	1常闭	红
NPH1-1007 NPH1-1007J	旋钮式	1	一个旋钮选择开关 两位置锁定按钮	1常开	黑

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305639485

证书附页: 第 2 页 共 2 页

表 1(续)

型号	电器元件配置				
	操动器	数量	功能	触头状态	颜色符号
NPH1-1008 NPH1-1008J	旋钮式	1	一个旋钮选择开关 三位置锁定按钮	2常开	黑
NPH1-1009 NPH1-1009J	自锁式	1	Φ40蘑菇头按压锁定 转动复位按钮	1常闭	红
NPH1-1010 NPH1-1010J	自锁式	1	Φ60蘑菇头按压锁定转 动复位按钮	1常闭	红
NPH1-1011 NPH1-1011J	钥匙式	1	一个钥匙选择开关 两位置锁定按钮	1常闭	
NPH1-20J	二孔空盒 黄色上盖				
NPH1-20	二孔空盒 浅灰色上盖				
NPH1-2001	平钮式	1	平头瞬动按钮	1常开	绿
NPH1-2001J	平钮式	1	平头瞬动按钮	1常闭	红
NPH1-2002	平钮式	1	平头瞬动按钮	1常开	绿
NPH1-2002J	平钮式	1	平头瞬动按钮	1常闭	红 ○
NPH1-2003	平钮式	1	平头瞬动按钮	1常开	白 →
NPH1-2003J	平钮式	1	平头瞬动按钮	1常闭	黑 ←
NPH1-2004	平钮式	1	平头瞬动按钮	1常开	白 ↑
NPH1-2004J	平钮式	1	平头瞬动按钮	1常闭	黑 ↓

NPH1-30J	三孔空盒 黄色上盖				
NPH1-30	三孔空盒 浅灰色上盖				
NPH1-3001 NPH1-3001J	平钮式	1	平头瞬动按钮	1常开	绿
	平钮式	1	平头瞬动按钮	1常闭	红
	平钮式	1	平头瞬动按钮	1常开	绿
NPH1-3002 NPH1-3002J	平钮式	1	平头瞬动按钮	1常开	绿
	平钮式	1	平头瞬动按钮	1常闭	红 ○
	平钮式	1	平头瞬动按钮	1常开	绿
NPH1-3003 NPH1-3003J	平钮式	1	平头瞬动按钮	1常开	白 →
	平钮式	1	平头瞬动按钮	1常闭	红 ○
	平钮式	1	平头瞬动按钮	1常开	黑 ←
NPH1-3004 NPH1-3004J	平钮式	1	平头瞬动按钮	1常开	白 ↑
	平钮式	1	平头瞬动按钮	1常闭	红 ○
	平钮式	1	平头瞬动按钮	1常开	黑 ↓
NPH1-3005 NPH1-3005J	平钮式	1	平头瞬动按钮	1常开	绿
	平钮式	1	平头瞬动按钮	1常闭	红
	指示灯式	1	6~220V指示灯		白、绿、红、黄、蓝
NPH1-3006 NPH1-3006J	平钮式	1	平头瞬动按钮	1常开	绿
	平钮式	1	平头瞬动按钮	1常闭	红 ○
	指示灯式	1	6~220V指示灯		白、绿、红、黄、蓝

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司