

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980302000402

浙江正泰电器股份有限公司(生产者)确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司  
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 熔断器式隔离开关  
产品系列、型号、规格: NHRT40-250/3□□, NHRT40-400/3□□, NHRT40-630/3□□, 详见附件  
依据的标准: GB/T 14048.3-2017  
生产企业名称: 浙江正泰机电电气有限公司  
生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-05-31  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。


强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000402

产品系列、型号、规格(附件):

型号: NHRT40-250/3□□, NHRT40-400/3□□, NHRT40-630/3□□;  
额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV;  
额定绝缘电压(Ui): 1000V;  
额定发热电流(Ith): 250A(NHRT40-250/3□□), 400A(NHRT40-400/3□□),  
630A(NHRT40-630/3□□);  
额定工作电压(Ue): AC400V/415V/690V;  
额定工作电流(Ie): 250A(NHRT40-250/3□□), 400A(NHRT40-400/3□□),  
630A(NHRT40-630/3□□);  
额定限制短路电流(Iq): 100kA(AC415V), 50kA(AC690V);  
使用类别: AC-22B;  
极数: 3P



联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-05-31  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:

