

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2010010309388614

发证日期: 2021 年 11 月 02 日

有效期至: 2031 年 11 月 02 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
产品名称和系列、 规格、型号	热过载继电器 NR8-38; Uimp:6kV;Ui:690V;Ue:AC690V;Ie:0.10A-0.14A,0.14A-0.2A,0.18A-0.25A,0.22A-0.32A, 0.28A-0.4A,0.35A-0.5A,0.45A-0.63A,0.55A-0.8A,0.7A-1A,0.9A-1.25A,1.1A-1.6A,1.4A- 2A,1.8A-2.5A,2.2A-3.2A,2.8A-4A,3.5A-5A,4.5A-6.3A,5.5A-8A,7.5A-10A,9A-13A,12A- 16A,14A-20A,18A-24A,23A-32A,30A-38A;脱扣级别:10A;极数:3P;IP20(正前侧);配用的 辅助触头(1NO+1NC):Ui:690V;Uimp:6kV;Ith:5A; AC-15:Ue/Ie:380V/400V/1.5A;DC-13:Ue/Ie:220V/0.2A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 19 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心