



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302691785

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关
NM8NSD-800; 参数详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年09月13日 有效期至：2029年08月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302691785

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NM8NSD-800;

Uimp:12kV;Ui:1000V(AC),1250V(DC);

Ue:AC690V(3P,4P),DC750V(3P),DC1000V(4P);

Ith: 630A,800A; Ie: 630A,800A,

Icw: 10kA/1s, 10kA/3s; Icm(峰值): 17kA;

适用频率:50/60Hz;

使用类别: AC-22A,AC-23A,DC-22A,DC-23A;

极数: 3P,4P.

配用的辅助触头 AX21-M8,报警触头 AL21-M8:1NO1NC;

CCC 证书编号:2013010304602112;

Ui:500V;Uimp:2.5kV;Ith:5A;

AC-15:Ue/Ie:AC110V/5A,AC240V/4A,AC415V/2A;

DC-13:Ue/Ie:DC110V/0.25A,DC220V/0.25A.

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司