

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2008010303263454

发证日期: 2020 年 06 月 19 日

有效期至: 2031 年 06 月 30 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
产品名称和系列、 规格、型号	单相电压继电器 NJB1-Y ;Uimp:4kV ;Ui:690V ;Ith:3A ;Ue/Ie: AC220V、AC230V、AC240V/0.75A ,120/1.5A ; AC-15 ; IP20;型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T14048.5-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

陆楠



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2008010303263454

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:




表 1

电压规格	额定输入电压范围	
	接线端	范围
1	V1-COM	6mV~60mV AC/DC
	V2-COM	10mV~100mV AC/DC
	V3-COM	30mV~300mV AC/DC
2	V1-COM	1V~10V AC/DC
	V2-COM	3V~30V AC/DC
	V3-COM	15V~150V AC/DC
3	V1-COM	20V~200V AC/DC
	V2-COM	30V~300V AC/DC
	V3-COM	60V~600V AC/DC

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心