



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2022CQC107502-959980
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: DZ15-40

检测机构: 浙江省高低压电器产品质量检验中心

国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)



样品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: DZ15-40 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 2 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2022-06-13、2022-07-05 完成日期: 2022-07-11	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 温州正泰电器科技有限公司 生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号	
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格		
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: DZ15-40; Ue: AC380V; Ui: 690V; Uimp: 8kV; In: 20A、25A、32A、40A; 过电流脱扣器类型: 液压电磁式; 选择性类别: A 类; Ics=Icu: 3kA; 脱扣级别: 5 (DZ15-40/3902); 极数: 2P、3P; 不适用于隔离		
主检: 朱晓熔 签名:  日期: 2022-07-11	 浙江省高低压电器产品质量 量检验中心 2022 年 07 月 11 日	
审核: 林 杰 签名:  日期: 2022-07-11		
签发: 许启进 签名:  日期: 2022-07-11		
备注	示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图	
	变更信息	见下页“变更信息附件”
	原证书编号	CQC2002010307005863
	已获证型号规格	见 P9 页 5 产品认证情况
	原证书检测机构/报告编号	浙江省高低压电器产品质量检验中心 国家低压电器产品质量检验检测中心 (浙江)
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		

试验项目汇总表

序号	试 验 项 目	依据标准条款	试验结果
I/1	脱扣极限和特性	8.3.3.2	见 17001-NPC0307-21060711
2	介电性能	8.3.3.3	
3	机械操作和操作性能力	8.3.3.4	
4	过载性能	8.3.3.5	P
5	验证介电耐受能力	8.3.3.6	
6	验证温升	8.3.3.7	
7	验证过载脱扣器	8.3.3.8	见 17001-NPC0307-21060711
8	验证欠电压和分励脱扣器	8.3.3.9	N
9	验证主触头位置	8.3.3.10	
II.III/10	验证过载脱扣器	8.3.5.2	P
11	额定运行短路分断能力	8.3.4.2	
12	验证操作性能	8.3.4.3	
13	验证介电耐受能力	8.3.4.4	
14	验证温升	8.3.4.5	
15	验证过载脱扣器	8.3.4.6	
16	验证过载脱扣器	8.3.5.5	见 17001-NPC0307-21060711
K/17	耐湿性能	GB/T 14048.1-2012 附录 K	
18	端子的机械和电气性能	GB/T 14048.1-2012 8.2.4	
19	电气间隙和爬电距离	7.1.4	P
Y/20	抗非正常热和火试验	GB/T 14048.1-2012 8.2.1.1	
	报告来源: 浙江省高低压电器产品质量检验中心 国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)		
	报告编号: 17001-NPC0307-21060711		
	以下空白		