



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307671357

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
CB-63J, CB-63JZ; 详见附页。

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月06日 有效期至：2029年08月05日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307671357

证书附页: 第 1 页 共 1 页

CB-63J, CB-63JZ

Uimp: 4kV;

Ui: 500V;

Ue: AC230V, DC80V;

In: 16A, 32A, 63A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics: CB-63J:6kA(16A,32A),4.5kA(63A); CB-63JZ:10kA;

Icu: CB-63J :6kA(16A,32A),4.5kA(63A); CB-63JZ:10kA;

选择性类别: A;

极数: 1P+N (1 个保护极, N 极常通), 2P 外形, 见直流接线方式图;

不适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

直流接线方式图:



本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司