



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-833301





(任务编号)

产品名称: 电子式过载继电器

型 号: NXR-200, NR8-200

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 电子式过载继电器 型 号: NXR-200,NR8-200 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-07-31 完成日期: 2021-08-24	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号															
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页																
主检:  期: 2021.09.04	 (检测机构名称、盖章) 2021 年 09 月 04 日															
审核:  期: 2021.09.04																
签发:  期: 2021.09.04																
备注: <table border="1" data-bbox="284 1639 1391 1841"> <tr> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> <tr> <td>产品标准变更</td> <td>GB/T 14048.4-2010</td> <td>GB/T 14048.4-2020</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">CQC2015010309755501</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">00901-A2019CCC0309-3098790</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td> </tr> </table>		变更项目	变更前	变更后	产品标准变更	GB/T 14048.4-2010	GB/T 14048.4-2020	原证书编号	CQC2015010309755501		原测试报告编号	00901-A2019CCC0309-3098790		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
产品标准变更	GB/T 14048.4-2010	GB/T 14048.4-2020														
原证书编号	CQC2015010309755501															
原测试报告编号	00901-A2019CCC0309-3098790															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															

附页：

NXR-200,NR8-200

Ui: 690V;

Uimp: 6kV;

Ue: AC660V/690V;

Ie: 80-160A, 100-200A;

脱扣级别: 10A;

极数: 3P;

配用辅助触头: (本体)

1NO1NC;

Ith: 5A;

AC-15: Ue/Ie: AC220V/230V/2.5A, AC380V/400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.2A;

