

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107341285

发证日期: 2023年03月10日

有效期至: 2032年04月28日

| | |
|---------------|--|
| 委托人名称 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 及注册地址 | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 |
| 制造商名称 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 及注册地址 | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 |
| 生产企业名称 | 温州正泰电器科技有限公司 |
| 及生产地址 | 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号 |
| 产品名称和系列、规格、型号 | 塑料外壳式断路器 NM5-125 C,E,S,F,H,Q,R ; NM5B-125 C,E,S,F,H,Q,R ; NM5P-125 C,E,S,F,H,Q,R ; NM5T-125 C,E,S,F,H,Q,R ; NM5F-125 C,E,S,F,H,Q,R ; NM5H-125 C,E,S,F,H,Q,R ; NM5J-125 C,E,S,F,H,Q,R ; NM5G-125 C,E,S,F,H,Q,R ; NM5NE-125 C,E,S,F,H,Q,R ; NM5DC-125 C,E,S,F,H,Q,R ; NM5S-125 H,Q,R ; NM5BS-125 H,Q,R ; NM5PS-125 H,Q,R ; NM5TS-125 H,Q,R ; NM5FS-125 H,Q,R ; NM5HS-125 H,Q,R ; NM5JS-125 H,Q,R ; NM5GS-125 H,Q,R ; NM5NES-125 H,Q,R;详见附件 |
| 产品标准和技术要求 | GB/T 14048.2-2020 |
| 认证模式 | 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督 |

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2022年04月29日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC22107341285

第1页 /共4页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

NM5-125 C,E,S,F,H,Q,R ; NM5B-125 C,E,S,F,H,Q,R ;

NM5P-125 C,E,S,F,H,Q,R ; NM5T-125 C,E,S,F,H,Q,R ;

NM5F-125 C,E,S,F,H,Q,R ; NM5H-125 C,E,S,F,H,Q,R ;

NM5J-125 C,E,S,F,H,Q,R ; NM5G-125 C,E,S,F,H,Q,R ;

NM5NE-125 C,E,S,F,H,Q,R ; NM5DC-125 C,E,S,F,H,Q,R ;

NM5S-125 H,Q,R ; NM5BS-125 H,Q,R ; NM5PS-125 H,Q,R ;

NM5TS-125 H,Q,R ; NM5FS-125 H,Q,R ; NM5HS-125 H,Q,R ;

NM5JS-125 H,Q,R ; NM5GS-125 H,Q,R ; NM5NES-125 H,Q,R ;

Ui:1000V;

Uimp:8kV;

Ue: AC380V/AC400V/AC415V、AC660V/690V;

热磁式、电磁式：

In：

16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A,65A,70A,75A,80A,85A,90A,100A,110A,125

A；

电子式：In：32A,40A,50A,60A,63A,65A,70A,75A,80A,85A,90A,100A,110A,125A；



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC22107341285

第 2 页 / 共 4 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

过电流脱扣器类型：热磁式、电磁式、电子式；

额定短路分断能力：

C 型：(AC380V/AC400V/AC415V) $I_{cs}=15kA$, $I_{cu}=25kA$

E 型：(AC380V/AC400V/AC415V) $I_{cs}=20kA$, $I_{cu}=20kA$

S 型：(AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)

$I_{cs}=20kA/4kA$, $I_{cu}=36kA/8kA$

F 型：(AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)

$I_{cs}=36kA/4kA$, $I_{cu}=36kA/8kA$

H 型：(AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)

$I_{cs}=36kA/5kA$, $I_{cu}=50kA/10kA$

Q 型：(AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)

$I_{cs}=50kA/5kA$, $I_{cu}=50kA/10kA$

R 型：(AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)

$I_{cs}=50kA/5kA$, $I_{cu}=70kA/10kA$;

适用频率：50Hz/60Hz；选择性类别：A 类；

脱扣级别:热磁式:10A、10、20；电子式：5、10A、10、20、30；



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC22107341285

第3页 /共4页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

极数：3P，3P+N（3个保护极，N极不可开闭），4P；

具有隔离功能，其中3P+N（3个保护极，N极不可开闭）不适用于隔离；

配用的辅助触头：（CQC22107346397）

1NO+1NC（3P,3P+N（3个保护极，N极不可开闭），4P）；2NO+2NC（4P）

Ui:500V;Ith:5A;

AC-15,Ue/Ie:AC380V/AC400V/AC415V/0.26A；

DC-13,Ue/Ie:DC110V,DC220V/DC250V/0.14A;

符合附录N的电子附件：

欠压脱扣器 AC110V、AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V、

DC24V、DC110V、DC220V/DC250V;

电动操作机构 AC110V、AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V、

DC24V、DC110V、DC220V/DC250V；

预付费分励脱扣器 AC110V、AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V、

DC24V、DC110V、DC220V/DC250V.



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC22107341285

第 4 页 / 共 4 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释(Explanation of model/ type):

塑料外壳式断路器的型号及其含义如下:

N M 5 □ □-□ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) ——企业特征代号

(2) ——塑料外壳式断路器

(3) ——设计代号

(4) ——行业特征代号 (常规无此代号 B、P、T、H、F、J、G、NE、DC)

(5) ——S 电子式 (热磁式及电磁式无此代号)

(6) ——壳架等级电流

(7) ——短路分断能力级别代号 (见注)

注:

短路分断能力级别代号: 普通型 (代号 C), 经济型 (代号 E), 标准型 (代号 S), 适用型 (代号 F), 较高型 (代号 H), 高分断型 (代号 Q), 限流型 (代号 R);



中国质量认证中心