



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L6651

# CQC 标志认证

## 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2024CQC107502-1160386  
(任务编号)

产品名称: 低压熔断器(刀型触头熔断器)

型 号: RT36-3(NT3)、RT36-3T(NT3)、RT36-3F(NT3)、  
RT36-3H(NT3)、RT36-3P(NT3)、RT36N-3

检测机构: 浙江省高低压电器产品质量检验中心  
国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)



样品名称: 低压熔断器(刀型触头熔断器) 型    号: RT36-3(NT3)、RT36-3T(NT3)、RT36-3F(NT3)、RT36-3H(NT3)、RT36-3P(NT3)、RT36N-3 商    标: 正泰/CHINT 样品数量: 2 只 样品来源: 企业送样 收样日期: 2024-03-13 完成日期: 2024-03-14	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
--	---

试验结论: 依据 GB/T 13539.2-2015 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  
熔断体:  
RT36-3(NT3), RT36-3T(NT3), RT36-3F(NT3), RT36-3H(NT3), RT36-3P(NT3)  
Un: AC500V, AC660/690V, DC440V;  
In: 315A、355A、400A、425A、500A、630A;  
额定分断能力: AC500V: 120kA; AC660/690V: 50kA; DC440V: 100kA;  
分断范围和使用类别: gG;  
熔断器支持件:  
RT36-3(NT3)、RT36-3T(NT3)、RT36-3F(NT3)、RT36-3H(NT3)、RT36-3P(NT3)、RT36N-3;  
Un: AC500V, AC660/690V, AC1000V(RT36-3、RT36-3T、RT36-3F、RT36-3H、RT36-3P), DC440V;  
In: 630A; 极数: 1P;

主检: 张军强 签名:  日期: 2024-03-14	 浙江省高低压电器产品质量检验中心 2024 年 03 月 15 日
审核: 林 杰 签名:  日期: 2024-03-14	
签发: 李 孟 签名:  日期: 2024-03-15	

备注	示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图		
	变更信息	见下页“变更信息附件”	
	原证书编号	CQC2002010308007484	
	已获证型号规格	见 P8 页 5 产品认证情况	
	原证书检测机构/ 报告编号	上海电器设备检测所有限公司	00901-V2022CQC107502-1034619
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效			

样 品 描 述 及 说 明				
6.安全件一览表:				
序号	元/部件名称	元件/材料名称	型号规格/牌号	制造商（生产厂）
1	支持件绝缘底座	纤维模塑料	DMC	乐清市金池电器有限公司 浙江宏环电器有限公司
2	熔管	高频电瓷	/	贵溪新电陶瓷有限公司 浙江乐陶电气有限公司
3	熔体	铜	T2	瑞安市展鹰电气科技有限公司 乐清市赛恒电气科技有限公司
4	填料	石英砂	30 目~80 目	福州晶恒硅砂有限公司 海南昌江石英砂有限公司
5	填料固化剂	/	/	/
6	弹簧	/	/	/
<p>注 1：安全件如涉及一个以上的制造商（生产厂），则填在第一位的制造商（生产厂）为型式试验样品提供安全件的制造商（生产厂）。变更材料或（和）供应商用斜体标识。</p> <p>注 2：本企业声明：安全件如涉及一个以上的制造商(生产厂)，型式试验样品所选用制造商(生产厂)提供的安全件与本企业所填写的其他制造商(生产厂)提供的该安全件不存在性能上的差异。</p>				