

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009774

发证日期: 2021 年 06 月 02 日

有效期至: 2031 年 06 月 02 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
NC2-500、NC2-500Ns ; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

陆楠



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009774

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NC2-500,NC2-500Ns

Ui:1000V;

Uimp:8kV;

Ith: 630A;

Ue: AC380V/400V, AC660V/690V;

AC-1: Ue/Ie: AC380V/400V/630A,AC660V/690V/630A;

AC-3: Ue/Ie: AC380V/400V/500A,AC660V/690V/353A;

AC-4: Ue/Ie: AC380V/400V/500A,AC660V/690V/353A;

Us: AC110V,AC127V,AC220V,AC380V,50Hz;

极数: 3P;

配用的辅助触头模块:

F4:

1NO1NC,2NO,2NC,4NO,4NC,2NO2NC,1NO3NC,3NO1NC;

Ith:10A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;



中国质量认证中心



产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009774


第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

NC2-□□□□/□



- 极数 (4 极, 不注明表示 3 极)
- 派生代号, Z 表示直流操作, N 表示可逆接触器
(Ns 为水平安装; Nc 为垂直安装)
- (AC-3, 380V/400V 时) 额定工作电流 (A)
- 设计序号
- 交流接触器
- 企业特征代号



中国质量认证中心

