

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307870866

发证日期: 2023 年 03 月 14 日

有效期至: 2031 年 03 月 05 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

产品名称和系列、规格、型号 剩余电流动作断路器
NBPLE-63Y, NBPLE-63YH, NBPLG-63YH;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307870866

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NBPLe-63Y, NBPLe-63YH, NBPLG-63YH

Uimp:4kV;

Ui:500V;

Ue:AC220V/230V/240V;

In: 一般型: 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;

S 型: 25A,32A,40A,50A,63A;

瞬时脱扣类型:C 型,D 型

I Δ n: 一般型: 0.01A,0.03A,0.05A,0.075A,0.1A,0.3A/A 型(NBPLe-63YH),

AC 型(NBPLe-63Y,NBPLe-63YH,NBPLG-63YH);

S 型: 0.05A,0.075A,0.1A,0.3A/AC 型(NBPLe-63Y,NBPLe-63YH);

电子式;

I Δ m:2000A;

Ics: 4500A(NBPLe-63Y),6000A(NBPLe-63YH,NBPLG-63YH);

Icn: 4500A(NBPLe-63Y),6000A(NBPLe-63YH,NBPLG-63YH);

极数:1P+N(带一个保护极, N 极可开闭);

适用于隔离



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号: CQC2016010307870866

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:



中国质量认证中心