



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305666950

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

NH42-315/4SZ、NH42-400/4SZ、NH42-630/4SZ; Uimp: 12kV(主体); Uimp: 2.5kV(控制器); Ui: 1000V; Ith: 630A; Ue: AC400V; Ie: 315A, 400A, 630A; 使用类别: AC-32B; Icw: 12.6kA/60ms; Icm(峰值): 12.6kA; 电器级别: PC级; 转换方式: ATSE; 极数: 4P; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月30日 有效期至: 2029年07月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305666950

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

<u>N</u>	<u>H</u>	<u>42</u>	-	<u>□</u> /	<u>4</u>	<u>SZ</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>FY</u>	<u>□</u>
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(1)	企业代号									
(2)	开关									
(3)	设计序号									
(4)	额定工作电流(A): 315、400、630									
(5)	极数: 4-四极									
(6)	双电源自动转换									
(7)	无字符表示普通型（整体式），自投自复，A 表示普通型、自投不自复；I：主电源-备用电源，自投不自复、互为备用、缺相保护和过电压保护、欠电压保护；II：主电源-备用电源，自投自复、缺相保护和过电压保护、欠电压保护；III：主电源-油机，自投自复、缺相保护和过电压保护、欠电压保护									
(8)	无字符，表示无消防功能，X：有消防功能（适用于普通型）									
(9)	分体式，LED 显示(适用于 I、II 和 III)									
(10)	无字符，表示指示灯内接，J：表示指示灯外接									

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司