

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2004010302129434

发证日期: 2023 年 09 月 27 日

有效期至: 2031 年 01 月 26 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰机电电气有限公司
及生产地址 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号 隔离开关
NH40-125、NH40-160 ; Ui : 1000V ; Uimp : 12kV ; Ue : AC415V/690V ; Ie : 125A、160A ;
Ith : 125A、160A ; Icw : 7kA/1s ; Icm (峰值) : 11.9kA ; 使用类别 : AC-23A (AC415V)、
AC-22A (AC690V) ; 极数 : 3P、4P

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2004010302129434

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

3.3 型号的解释:

N H 40 - □ / □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- (1) 企业代号
- (2) 隔离开关
- (3) 设计序号
- (4) 额定工作电流 (A): 125、160
- (5) 极数: 3P—三极, 4P—四极
- (6) 无 C 表示正面中间操作, 有 C 表示正面侧方操作
- (7) 无 S 表示单投开关, 有 S 表示双投开关
- (8) 无 W 表示手柄在柜内操作, 有 W 表示手柄在柜外操作
- (9) F 表示接线端子带防护罩, 无表示接线端子不带防护
- (10) 无表示普通外壳, T 表示壳体透明型



中国质量认证中心