



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2162

型式试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：ODM

申请编号：20220713000601

产品名称：交流接触器

型号：NC5NE-250S

检测机构：温州海关综合技术服务中心

国家低压电器检测重点实验室

检验检测专用章
(2)

安全型式试验报告

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| 样品名称：交流接触器 | 委托人：浙江正泰电器股份有限公司 |
| 型号：NC5NE-250S | 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 |
| 商 标：/ | 生产者：浙江正泰电器股份有限公司 |
| 样品数量：1台 | 生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 |
| 样品来源：送样 | 生产企业：浙江兆正机电有限公司 |
| 收样日期：2022-07-18 | 生产企业地址：浙江省温州市永嘉县乌牛东蒙工业区 |
| 完成日期：2022-07-26 | |

试验结论：原获证(2021000304000077)产品依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格，经本单位对本次送样样品的核查，送样样品与原获证(2021000304000077)产品，产品描述一致、内部结构一致。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

NC5NE-250S

Uimp: 8kV;

Ui: 1140V;

Ie: 250A; Ith: 250A;

Ue: 220-230V, 240V, 380-400V, 415V, 440V, 500V, 660-690V, 1000V, 1140V;

Us: 110V 50Hz、220-230V 50Hz、380-400V 50Hz;

使用类别：AC-1；极数：3P；

主检：傅心艳 日期：2022-07-26

审核：王建新 日期：2022-07-26

签发：吴映阳 日期：2022-07-26



检验检测专用章
温州海关综合技术服务中心
国家低压电器检测重点实验室
2022年07月26日

备注

1.ODM 认证情况：见附表 1
2.样品编号：
NC5NE-250S Us: 380V~400V; 50Hz: #1

附表1

| | | |
|--|------------------|-----------------------|
| ODM 认证 | 母证书 | ODM 认证 |
| 委托人名称 | 浙江兆正机电有限公司 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 委托人地址 | 浙江省温州市永嘉县乌牛东蒙工业区 | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 |
| 生产者 | 浙江兆正机电有限公司 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 生产者地址 | 浙江省温州市永嘉县乌牛东蒙工业区 | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 |
| 型号 | ZZC5 250 | NC5NE-250S |
| 母证书编号 | 2021000304000077 | |
| 母证书检测机构 | 温州海关综合技术服务中心 | |
| 说明：本试验报告引用编号为“19101-DWRY210039”的报告，仅修改了申请人名称、地址，生产者名称、地址，其余参数均一致。此描述报告须与原报告试验部分合并使用方为有效。 | | |

