



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307626756

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

NXMNLE-400S、F、H；NXMNPLE-400S、F、H；NXMNFLE-400S、F、H；NXMNHLE-400S、F、H；NXMNLE-630S、F、H；NXMNPLE-630S、F、H；NXMNFLE-630S、F、H；NXMNHLE-630S、F、H；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 08 日 有效期至：2029 年 05 月 07 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307626756

证书附页：第 1 页 共 3 页

NXMNLE-400S、F、H；

NXMNPLE-400S、F、H；

NXMNFLE-400S、F、H；

NXMNHLE-400S、F、H；

NXMNLE-630S、F、H；

NXMNPLE-630S、F、H；

NXMNFLE-630S、F、H；

NXMNHLE-630S、F、H；

Uimp: 8kV; Ui: 800V

Ue: AC220V/AC230V/AC240V, AC200V, AC380V/AC400V/AC415V;

In: 250A, 280A, 300A, 315A, 320A, 350A, 380A, 400A(NXMN□LE-400);

In: 250A, 280A, 300A, 315A, 320A, 350A, 380A, 400A, 450A, 500A, 550A, 600A,

630A(NXMN□LE-630);

过电流脱扣器类型：热磁式、电磁式

S 型: (AC220V/AC230V/AC240V)/(AC200V, AC380V/AC400V/AC415V)

Ics=50kA/25kA, Icu=75kA/50kA

F 型: (AC220V/AC230V/AC240V)/(AC200V, AC380V/AC400V/AC415V)

Ics=75kA/36kA, Icu=75kA/36kA

H 型: (AC220V/AC230V/AC240V)/(AC200V, AC380V/AC400V/AC415V)

Ics=75kA/36kA, Icu=100kA/70kA

额定剩余动作电流 ($I_{\Delta n}$):

四档可调/单档/非延时型:

(30/50/100/200/300/400/500/600/700/800/1000)mA

四档可调/单档/延时型:

(50/100/200/300/400/500/600/700/800/1000)mA

额定剩余动作类型：基本型：AC 型, A 型;

漏电脱扣器的类型：电子式;

剩余接通和分断能力 ($I_{\Delta m}$):

S 型: 19kA(AC220V/AC230V/AC240V), 13kA(AC200V, AC380V/AC400V/AC415V);

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307626756

证书附页：第 2 页 共 3 页

F 型：19kA(AC220V/AC230V/AC240V)，9kA(AC200V，
AC380V/AC400V/AC415V)；

H 型：25kA(AC220V/AC230V/AC240V)，18kA(AC200V，
AC380V/AC400V/AC415V)；

适用频率：50Hz/60Hz；选择性类别：A 类；

脱扣级别：10，20，30；

极数：3P，3P+N（3 个保护极，N 极不可开闭），4P；

具有隔离功能（3P+N 除外）；

配用的辅助触头：（CQC22107346397）

1NO+1NC；2NO+2NC；3NO+3NC

Ui：500V；Ith：5A；

AC-15，Ue/Ie：AC380V/AC400V/AC415V/0.26A；

DC-13，Ue/Ie：DC110V，DC220V/DC250V/0.14A；

符合附录 N 的电子附件：

欠压脱扣器 AC110V，AC220V/AC230V/AC240V，AC380V/AC400V/AC415V，
DC24V，DC110V，DC220V/DC250V；

电动操作机构 AC110V，AC220V/AC230V/AC240V，AC380V/AC400V/AC415V，
DC24V，DC110V，DC220V/DC250V；

预付费分励脱扣器 AC110V，AC220V/AC230V/AC240V，
AC380V/AC400V/AC415V，
DC24V，DC110V，DC220V/DC250V；

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307626756

证书附页: 第 3 页 共 3 页

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

剩余电流动作断路器的型号及其含义如下:

NXMN □ LE - □ □
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) —— 产品代号
- (2) —— 行业特征代号 (常规无此代号 P、H、F)
- (3) —— 具有剩余电流保护
- (4) —— 630 壳架等级电流, 400: 电流段
- (5) —— 短路分断能力级别代号 (见注)

注:

短路分断能力级别代号: 标准型 (代号 S), 适用型 (代号 F) 较高型 (代号 H);

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司