



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304640487

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

NC5-26544、NC5-26544N、NC5P-26544、NC5P-26544N、NC5G-26544、NC5G-26544N、
NC5J-26544、NC5J-26544N、NC5NE-26544、NC5NE-26544N；详见参数附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月11日 有效期至：2029年06月10日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304640487

证书附页：第 1 页 共 1 页

NC5-26544、NC5-26544N、NC5P-26544、NC5P-26544N、NC5G-26544、NC5G-26544N、

NC5J-26544、NC5J-26544N、NC5NE-26544、NC5NE-26544N；

Uimp: 12kV；

Ui: 1000V；

Ith: NC5-26544、NC5-26544N、NC5P-26544、NC5P-26544N、NC5G-26544、NC5G-26544N、

NC5J-26544、NC5J-26544N、NC5NE-26544、NC5NE-26544N: 350A；

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V；

NC5-26544、NC5-26544N、NC5P-26544、NC5P-26544N、NC5G-26544、NC5G-26544N、

NC5J-26544、NC5J-26544N、NC5NE-26544、NC5NE-26544N：

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/350A; AC380V/400V/350A; AC660V/690V/350A；

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/265A; AC380V/400V/265A; AC660V/690V/170A；

AC-3e: Ue/Ie: AC220V/230V/265A; AC380V/400V/265A; AC660V/690V/170A；

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/105A; AC380V/400V/105A; AC660V/690V/98A；

Us: AC/DC110V~127V、220V~240V、380V~415V, 50/60Hz; AC110V、120V、127V、220V、

230V、240V、380V、400V、415V, 50Hz

极数: 3P；

配用的辅助触头: F4-22 (2NO2NC); Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC220V/230V/2.7A, AC380V/400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.3A。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司