



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304640512

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

热过载继电器

NR8-38;

Uimp:6kV;Ui:690V;Ue:AC690V;Ie:0.10A-0.14A, 0.14A-0.2A, 0.18A-0.25A, 0.22A-0.32A, 0.28A-0.4A, 0.35A-0.5A, 0.45A-0.63A, 0.55A-0.8A, 0.7A-1A, 0.9A-1.25A, 1.1A-1.6A, 1.4A-2A, 1.8A-2.5A, 2.2A-3.2A, 2.8A-4A, 3.5A-5A, 4.5A-6.3A, 5.5A-8A, 7.5A-10A, 9A-13A, 12A-16A, 14A-20A, 18A-24A, 23A-32A, 30A-38A;脱扣级别:10A;极数:3P;IP20(正前侧);配用的辅助触头

(1NO+1NC):Ui:690V;Uimp:6kV;Ith:5A;

AC-15:Ue/Ie:380V/400V/1.5A;DC-13:Ue/Ie:220V/0.2A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年06月11日 有效期至:2029年06月10日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

