

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307819768

发证日期: 2020 年 09 月 18 日

有效期至: 2031 年 10 月 19 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**产品名称和系列、规格、型号** 剩余电流动作断路器  
NB1L, NB1L-N, NB1L-MD; 参数详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.21-2008

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

### 附 录

证书编号: CQC2015010307819768

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号: NB1L, NB1L-N, NB1L-MD

$U_{imp}$ : 4kV;

$U_i$ : 400V;

$U_e$ : AC230V;

$I_n$ : 6A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A;

瞬时脱扣类型: B型、C型;

$I_{\Delta n}$ : 30mA, 100mA, 300mA;

额定剩余动作类型: A型/AC型/电磁式;

$I_{\Delta m}$ : 500A;

$I_{cs}$ : 7.5kA (NB1L, NB1L-MD), 6kA (NB1L-N);

$I_{cn}$ : 10kA (NB1L, NB1L-MD), 6kA (NB1L-N);

极数: 1P+N (带一个保护极, N极可开闭, 适用于隔离);

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心