



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307667902

## 认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、型号、规格

### 剩余电流动作断路器

NXBLE-125, NXBLE-125E, NXBLG-125; Ui: 500V; Uimp: 4kV;  
Ue: AC208V/220V/230V/240V(1P+N, 2P), AC208V(3P, 3P+N, 4P), AC380V/400V/415V(3P, 3P+N, 4P); In: 63A, 80A, 100A, 125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics=7.5kA, Icu=10kA; 频率: 50/60Hz;  
IΔ n: NXBLE-125 (AC型)、NXBLE-125E (AC型)、NXBLG-125 (AC型): 0.03A, 0.05A, 0.075A, 0.1A, 0.3A; NXBLE-125 (A型)、NXBLE-125E (A型): 0.03A, 0.1A, 0.3A;  
IΔ m: 2.5kA; 选择性类别: A类; 漏电脱扣器的类型: 电子式; 极数: NXBLE-125、NXBLE-125E: 1P+N (1个保护极, N极常通), 2P, 3P, 3P+N (3个保护极, N极常通), 4P; NXBLG-125: 1P+N (1个保护极, N极常通), 2P; 其中 1P+N、3P+N 不适用于隔离, 2P, 3P, 4P 适用于隔离

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月31日 有效期至: 2029年07月30日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

