



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

CQC 标志认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:




申请编号: V2021CQC107502-826232
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: CB-125A、CB-125G

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



<p>产品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型 号: CB-125A、CB-125G</p> <p>样品数量: 9</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2021-09-06</p> <p>完成日期: 2021-09-17</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>CB-125A、CB-125G Uimp: 4kV、Ui: 500V; Ue: AC 220V/230V/240V(1P)、AC380V/400V/415V(2P)、DC60V/110V(1P)、DC125V/220V(2P)、In: 63A、80A、100A、125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; AC: Ics=7.5kA、Icu=10kA; DC: Ics=15kA、Icu=20kA(1P: DC60V、2P : DC125V)、Ics=7.5kA、Icu=10kA(1P: DC110V、2P : DC220V);选择性类别: A 类; 极数: 1P、2P(均为保护极, 适用于隔离)</p>	
<p>主检: 龙 玺 签名:  日期: 2021-09-18</p>	
<p>审核: 傅 炳 签名:  日期: 2021-09-19</p>	
<p>签发: 杜 量 签名:  日期: 2021-09-20</p>	
<p>备注:</p> <p>示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图</p> <p>CB-125A 直流 2P D 型 125A: I-1、III-1、P-1、K-1;</p> <p>CB-125A 交流 2P D 型 125A: I-1、III-1、K-1;</p>	