

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2023980304000130


浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	切换电容器接触器
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 14048.4-2020
生产企业名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址:	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-09-25
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980304000130

产品系列、型号、规格:

NXCC-25**(**=辅助触头种类和数量); U_i : 690V; U_{imp} : 6kV; U_e : AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;
 I_{th} : 25A; AC-6b: U_e/I_e : AC220V/230V/19A, AC380V/400V/19A, AC660V/690V/19A; Q_e : AC220V/230V/7.2kvar,
AC380V/400V/12.5kvar, AC660V/690V/21.7kvar; U_s : AC24V, AC36V, AC42V, AC48V, AC110V, AC120V, AC127V, AC220V,
AC230V, AC240V, AC277V, AC380V, AC400V, AC415V, AC440V, AC460V, AC480V, AC525V, AC600V, AC660V/50Hz,
50/60Hz、60Hz; 极数: 3P; 外壳防护等级: IP20(仅适用于正前侧); 配用辅助触头: (本体
)2NO1NC, 1NO2NC; U_i : 690V; U_{imp} : 6kV; I_{th} : 10A; AC-15: U_e/I_e : AC220V/230V/2.7A, AC380V/400V/1.5A;
DC-13: U_e/I_e : DC220V/0.3A。

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:


cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间: 2023-09-25

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980304000130

产品系列、型号、规格(附件):

3.3 型号的解析:
N X GG — 25 □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 企业特征号
- (2) 设计序号
- (3) 额定电压额定电流
- (4) 额定短路电流
- (5) 常开触头额定电流
- (6) 常闭触头额定电流

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-09-25
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

