

CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-872995
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: NH40-315、NH40-400、NH40-630



检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 隔离开关 型号: NH40-315、NH40-400、NH40-630 数量: 4 收样日期: 2021-10-20 完成日期: 2021-11-01 样品来源: 企业送样	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区
---	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 NH40-315、NH40-400、NH40-630; Ue: AC415V/690V; Ie: 315A、400A、630A; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith: 400A、630A; Icw: 20kA/1s; Icm (峰值): 40kA; 使用类别: AC-23A(415V), AC-22A(690V); 极数: 3P、4P

主检: 朱琳 签名:  日期: 2021-12-23	浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2021年12月24日
审核: 傅炳 签名:  日期: 2021-12-24	
签发: 马琳 签名:  日期: 2021-12-24	

备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S图; 接通分断—T图; 预期波—Y图

变更信息	变更前	变更后
[14]手柄供应商变更	乐清立强塑胶有限公司	浙江立强塑料有限公司 浙江好皓电气有限公司
[14]外壳供应商变更	乐清市白石绝缘制品厂 乐清市三好塑料有限公司 乐清立强塑胶有限公司	浙江立强塑料有限公司 乐清市白石绝缘制品厂
		浙江好皓电气有限公司 乐清市白石绝缘制品厂
[14]供应商名称更改	乐清市苏力电器厂 乐清立强塑胶有限公司	浙江金苏力电气有限公司 浙江立强塑料有限公司
[18]型号解释变更	详见 3.3 型号的解释	详见 3.3 型号的解释
原 CQC 证书编号	CQC2004010302129424	
已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	上海电器设备检测所低压电器检测站	C009-A2004CCC0302-172916
	福建省中心检验所	C-027-10DQ527
	福建省产品质量检验研究院	02501-15DQ3128
	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C190009、C-06801-1C191864
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		

