



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2023CQC107502-1038101
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: NXC-75, NXCF-75, NXC-75/N, NXCF-75/N,
NXC-85, NXCF-85, NXC-85/N, NXCF-85/N,
NXC-100, NXCF-100, NXC-100/N,
NXCF-100/N

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<div>样品名称：交流接触器 型 号： NXC-75,NXCF-75,NXC-75/N, NXCF-75/N,NXC-85,NXCF-85, NXC-85/N,NXCF-85/N, NXC-100,NXCF-100, NXC-100/N,NXCF-100/N 商 标：正泰/CHINT 样品数量：3 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2023-01-09 完成日期：2023-02-06</div>		<div>委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者：浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产企业：浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正 泰智能电器工业园区长江路 2 号</div>																
试验结论：依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格																		
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 见附页 1																		
主检：  日期：2023.02.14		<div></div>																
审核：  日期：2023.02.14																		
签发：  日期：2023.02.14																		
备注： <table><tr><td>变更项目</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>变更内容</td><td>见附页2</td><td>见附页2</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">CQC2015010304829379</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">00901-V2022CQC107502-996163</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr></table>				变更项目	变更前	变更后	变更内容	见附页2	见附页2	原证书编号	CQC2015010304829379		原测试报告编号	00901-V2022CQC107502-996163		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后																
变更内容	见附页2	见附页2																
原证书编号	CQC2015010304829379																	
原测试报告编号	00901-V2022CQC107502-996163																	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司																	

附页 1:

NXC-75,NXCF-75,NXC-75/N,NXCF-75/N,NXC-85,NXCF-85,NXC-85/N,NXCF-85/N,
NXC-100,NXCF-100,NXC-100/N,NXCF-100/N

Uimp:8kV;

Ui:690V;

Ith:NXC-75,NXCF-75,NXC-75/N,NXCF-75/N:90A;

Ith:NXC-85,NXCF-85,NXC-85/N,NXCF-85/N:100A;

Ith:NXC-100,NXCF-100,NXC-100/N,NXCF-100/N:125A;

Ue:AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

NXC-75,NXCF-75,NXC-75/N,NXCF-75/N:

AC-1:Ue/Ie: AC220V/230V/90A, AC380V/400V/90A, AC660V/690V/90A;

AC-3:Ue/Ie: AC220V/230V/75A, AC380V/400V/75A, AC660V/690V/42A;

AC-4:Ue/Ie: AC220V/230V/75A, AC380V/400V/75A, AC660V/690V/42A;

NXC-85,NXCF-85,NXC-85/N,NXCF-85/N:

AC-1:Ue/Ie: AC220V/230V/100A, AC380V/400V/100A, AC660V/690V/100A;

AC-3:Ue/Ie: AC220V/230V/85A, AC380V/400V/85A, AC660V/690V/49A;

AC-4:Ue/Ie: AC220V/230V/85A, AC380V/400V/85A, AC660V/690V/49A;

NXC-100,NXCF-100,NXC-100/N,NXCF-100/N:

AC-1:Ue/Ie: AC220V/230V/125A, AC380V/400V/125A, AC660V/690V/125A;

AC-3:Ue/Ie: AC220V/230V/100A, AC380V/400V/100A, AC660V/690V/49A;

AC-4:Ue/Ie: AC220V/230V/100A, AC380V/400V/100A, AC660V/690V/49A;

Us:AC24V,AC36V,AC42V,AC48V,AC110V,AC120V,AC127V,AC200V,AC208V,AC220V,
AC230V,AC240V,AC277V,AC380V,AC400V,AC415V,AC440V,AC460V,AC480V,AC500V,
AC525V,AC600V,AC660V,50Hz,60Hz,50/60Hz;

极数:3P;

外壳防护等级:IP10;

配用的辅助触头:(本体)

1NO1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC220V/230V/2.7A, AC380V/400V/1.5A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.3A

检验项目汇总表

[illegible]