

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010302184277

发证日期: 2022 年 12 月 27 日

有效期至: 2031 年 10 月 19 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰机电电气有限公司
及生产地址	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区
产品名称和系列、 规格、型号	隔离开关 HD18-100/2、HD18-100/3、HD18-100/4、HD18-100/2E、HD18-100/3E、 HD18-100/4E、HS18-100/2、HS18-100/3、HS18-100/4、HD11-100/2BC、 HD11-100/3BC、HD11-100/4BC、HS11-100/2BC、HS11-100/3BC、 HS11-100/4BC Ue: AC220V(2P)、AC415V(3P、4P); Ie: 100A; Ui: 800V; Uimp: 8kV; Ith: 100A; Icw: 2kA/1s; Icm(峰值): 2.84kA; 使用类别: AC-21A; 极数: 2P、3P、4P; 型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010302184277

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

$\frac{H\square}{(1)} \quad \frac{\square}{(2)} - \frac{100}{(3)} / \frac{\square}{(4)} \quad \frac{\square}{(5)} \quad \frac{\square}{(6)}$

- (1) 类组代号: “HD” 表示单投隔离开关, “HS” 表示双投隔离开关
- (2) “18” 表示设计序号, “11” 表示中央手柄式
- (3) 额定工作电流(A): 100
- (4) 极数: 2—2P, 3—3P, 4—4P
- (5) BC: 表示保护型第三代隔离开关 (仅对 HD11、HS11)
- (6) E: 无符号表示其他行业; E: 表示新能源行业代号 (仅针对 HD18 型)



中国质量认证中心