

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2004010302129425

发证日期: 2020 年 05 月 18 日

有效期至: 2031 年 10 月 19 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰机电电气有限公司
及生产地址 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号 隔离开关
NH40-1000、NH40-1250、NH40-1600 ; Ue :AC415V/690V ;Ie :1000A、1250A、1600A ;
Ui : 1000V ; Uimp : 12kV ; Ith : 1000A、1600A ; Icw : 30kA/1s ; Icm (峰值) : 50kA ;
使用类别 : AC-22B ; 极数 : 3P、4P.型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T14048.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2004010302129425

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:

N H 40 - □ / □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1) 企业代号
- (2) 隔离开关
- (3) 设计序号
- (4) 额定工作电流 (A): 1000、1250、1600
- (5) 极数: 3—三极、4—四极
- (6) 无 C 表示正面中间操作, 有 C 表示正面侧方操作
- (7) 无 S 表示单投开关, 有 S 表示双投开关
- (8) 无 W 表示手柄在柜内操作, 有 W 表示手柄在柜外操作

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心