



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0303-3031679
(任务编号)

产品名称: 计数继电器

型 号: JDM1-9

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 计数继电器 型号: JDM1-9L 商标: / 数量: 9 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-11-01 完成日期: 2018-11-26		委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号	
试验结论: 依据 GB/T14048.5-2017 检验合格			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: JDM1-9 Uimp:4kV; Ui:380V; Ith:3A; AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.47A, AC220V/0.75A; DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.27A; 使用类别:AC-15, DC-13; IP20			
主检: 张帆		日期: 2018-11-26	
审核: 何仁寿		日期: 2018-12-14	
签发: 何仁寿		日期: 2018-12-17	
福建省产品质量检验研究院 2018 年 12 月 17 日 (1)			
备注: 1.变更情况:			
序号	变更项目	变更前	变更后
1			
2			
3			
4			
5			
6			
2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): C009-A2012CCC0305-1414715(A2012CCC0305-1414715); 3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所; 4.原 3C 证书编号: 2010010305410102; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波); 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。			