

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980302000320

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	熔断器式隔离开关
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 14048.3-2017
生产企业名称:	浙江正泰机电电气有限公司
生产企业地址:	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-07-06
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000320

产品系列、型号、规格:

HR6-160/3□□; U_e : AC 415V/690V; $I_{th}=I_e$: 160A; U_i : 1000V; U_{imp} : 12kV; I_q : 50kA; 使用类别: AC-23B (415V)、AC-22B (690V); 极数: 3P; 辅助回路: 1NO 1NC; U_i : 250V; U_{imp} : 2.5kV; I_{th} : 5A; AC-15; U_e/I_e : AC 220V/0.79A; DC-13; U_e/I_e : DC 220V/0.1A; 型号解释见附件

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-07-06
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000320

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

115 5 160 / 3 1 1
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 断路器式隔离开关
- (2) 设计序号
- (3) 额定电压/额定电流(A)
- (4) 额定电流
- (5) "0" 表示无所有信号装置型; "1" 表示所有信号装置型
- (6) 0 表示红色上盖, 1 表示蓝色上盖

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-07-06
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。