



国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:



申请编号: A2017CCC0307-2608363
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: NM8-125

检测机构: 上海电器设备检测所



产品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: NM8-125 商 标: CHINT 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-07-06 完成日期: 2017-07-13	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 上海诺雅克电气有限公司 生产企业地址: 上海市松江区思贤路 3857 号															
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NM8-125 Ui: 800V; Uimp: 8kV; Ue: AC220V/240V In: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A 过电流脱扣器类型: 热磁式 Ics=Icu=45kA 使用类别: A 类 极数: 1P																
主检:  日期: 2017.08.07	 (检测机构名称、盖章) 2017年08月07日															
审核:  日期: 2017.08.07																
签发:  日期: 2017.08.07																
备注:																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">变更项目</th> <th style="width: 33%;">变更前</th> <th style="width: 33%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ui</td> <td>750V</td> <td>800V</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">2007010307249255</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">C009-A2009CCC0307-791024</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所</td> </tr> </tbody> </table>		变更项目	变更前	变更后	Ui	750V	800V	原证书编号	2007010307249255		原测试报告编号	C009-A2009CCC0307-791024		原检测单位	上海电器设备检测所	
变更项目	变更前	变更后														
Ui	750V	800V														
原证书编号	2007010307249255															
原测试报告编号	C009-A2009CCC0307-791024															
原检测单位	上海电器设备检测所															

