

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307000698

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司  
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 塑料外壳式断路器  
产品系列、型号、规格: CB-63CZ、CB-63C、CB-63CX; 详见附件  
依据的标准: GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称: 浙江正泰电器股份有限公司  
生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-11-08  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。



强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307000698

产品系列、型号、规格(附件):

CB-63CZ、CB-63C、CB-63CX;  
CB-63CZ; Uimp: 6kV; Ui: 500V; Ue: DC80V(2P 外形); In:  
4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 过电流脱扣类型: 热磁式; Ics:  
10kA; Icu: 10kA; 选择性类别: A; 接线方式: 2P 外形(一个保护级, 一个常通级, 不适用于  
隔离用);  
CB-63C、CB-63CX; Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: AC230V/AC240V (1P+N、2P),  
AC400V/AC415V (2P、3P、4P); In: 4A (仅 1P+N),  
6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 过电流脱扣类型: 热磁式; Ics:  
6kA; Icu: 6kA; 选择性类别: A; 极数: 1P+N (一个保护级、N 级常通, 不适用于隔离用),  
2P、3P、4P (均为保护级, 适用于隔离用); 频率适用于 50Hz/60Hz;

直流挂线图如下:




型号解释:

- ① ② ③ ④ ⑤  
(1) ① ② ③ ④ ⑤  
(1) 专用于通信市场  
(2) 断路器  
(3) 壳架等级额定电流 (A)  
(4) 极数: C、CX  
(5) 交流断路器 (Z: 直流, 无字母: 交流)

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-11-08  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。