



211108343007



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0483

# CQC 标志认证

## 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:


申请编号: V2023CQC107502-1151345  
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: CB-80DC

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



<p>产品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型 号: CB-80DC</p> <p>样品数量: 3</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2024-01-23</p> <p>完成日期: 2024-01-29</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号</p> <p>生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>CB-80DC; Ue: DC220V; In: 80A; Ui: 500V; Uimp: 4kV; Ics=Icu=4.5kA; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A ; 接线方式: 1P 外形 (一个保护极, 适用于隔离用)</p>	
<p>主检: 高云燕 签名:  日期: 2024-01-30</p>	
<p>审核: 蔡益州 签名:  日期: 2024-01-30</p>	
<p>签发: 马 琳 签名:  日期: 2024-01-31</p>	
<p>备注:</p> <p>示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图</p> <p>CB-80DC 80A: I-1、III-1;</p>	

## 试验项目汇总表

[illegible]