

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20012267746

发证日期: 2021 年 12 月 08 日

有效期至: 2031 年 12 月 08 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
NXMSPD-250H、NXMSPD-250R;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 09 月 27 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20012267746

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号: NXMSPD-250H、NXMSPD-250R;
额定冲击耐受电压(Uimp):8kV;
额定绝缘电压(Ui):800V;
额定工作电压(Ue): AC380V/AC400V/AC415V;
额定电流(In): 160A、180A、200A、225A、250A;
过电流脱扣器类型: 电子式;
额定运行短路分断能力(Ics): 36kA (H型)、50kA (R型);
额定极限短路分断能力(Icu): 50kA (H型)、70kA (R型);
选择性类别:A;
极数: 3P;
适用频率: 50Hz/60Hz;
适用于隔离;
配用的辅助触头 (CQC 证书编号: CQC2016010304835035):
型号: AX-M3,AL-M3;
1NO1NC, 2NO2NC;
Ith: 3A;
AC-15: Ue/Ie: AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;
DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.14A, DC220V/DC250V/0.14A;
符合附录N的电子附件:
欠电压脱扣器, 型号: UVT-M3, Us: AC220V/AC230V/AC240V、
AC380V/AC400V/AC415V,50Hz/60Hz;
电动操作机构, 型号: MD-M3, Us: AC220V/AC230V/AC240V、
AC380V/AC400V/AC415V,50Hz/60Hz、DC110V、DC220V/DC250V。



中国质量认证中心