



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302667423

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰机电电气有限公司  
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

**产品名称和系列、型号、规格**

隔离开关熔断器组

HH15-160/□□□□、HH15-200/□□□□、HH15-250/□□□□、HH15-400/□□□□；Ui：1000V；Uimp：12kV；Ith：160A、200A、250A、400A；Ue：AC415V/690V；415V；Ie：160A、200A、250A、400A；690V；Ie：160A、200A、250A、315A；Iq：50kA(690V)、100kA(415V)；使用类别：AC-23B；极数：3P、3P+N(N极常通，作为开关熔断器组使用)、4P；型号解释详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月30日 有效期至：2029年07月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302667423

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号的解释:

HH   15   -   □ / □   □□□  
(1)   (2)   (3)   (4)   (5)

- (1) 隔离开关熔断器组
- (2) 设计序号
- (3) 约定发热电流 (A): 160A、200A、250A、400A
- (4) 极数: 3——三极; 3N——三极四线; 4——四极
- (5) “QSA” 表示触头串联结构; “QSS” 表示双投隔离开关熔断器组

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司